



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>



ONS-HK.9020.2.48.2023

Biała Podlaska, dnia 10.03.2023 r.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 15/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

Pismem znak: WDK.7033.1.2023 z dnia 07.03.2023 r., Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano poprawione sprawozdania z badań wody nr: 62099/23/MAL/Z1 z dnia 03.03.2023 r. oraz 62100/23/MAL/Z1 z dnia 03.03.2023 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2023 r.

Wyniki badań próbek z dnia 07.02.2023 r. pobranych z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Janów Podlaski ul. Polna 10 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Bubel-Granna 20 - Agroturystyka (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratorium posiadającym aktualne zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia oraz akredytację PCA.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej


Marcin Nowik

Otrzymują:

1. Gmina Janów Podlaski
2. Gmina Rokitno
3. a/a

Sporządził: I.S.